



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
(РОСТЕХНАДЗОР)  
КАВКАЗСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

**А К Т П Р О В Е Р К И**

«07» октября 2019г.

№ 5081-Р-ПЛ-А/1.7

14 час.40 мин.

с. Новозаведенное

**органом государственного контроля (надзора) юридического лица  
муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения  
«Детский сад № 5 «Яблочко» села Новозаведенного»,  
ИНН 2625030500**


По адресу/адресам: 357813 Ставропольский край, Георгиевский район, с. Новозаведенное, ул. Октябрьская, д. 36. На основании распоряжения Кавказского управления Ростехнадзора от 17.09.2019 № 5081-Р-ПЛ-А/1.7, утвержденного заместителем руководителя Кавказского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (далее – Управление, Кавказское управление) М.И. Джанибековым, была проведена плановая выездная проверка в отношении муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 5 «Яблочко» села Новозаведенного».

Дата и время проведения проверки: с «01» октября 2019 г. по «07» октября 2019 г.

Общая продолжительность проверки: 5 рабочих дня

Акт составлен Кавказским управлением.

С копией распоряжения Кавказского управления Ростехнадзора  
о проведении проверки ознакомлен(а):

Савельева Галина Михайловна  23.09.2019 г. в 10ч.00мин.

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки не требуется.

Лицо, проводившее проверку Нестеренко Олег Юрьевич – государственный инспектор межрегионального отдела государственного энергетического надзора.

При проведении проверки присутствовал - заведующий МКДОУ «Детский сад № 5 «Яблочко» села Новозаведенного» - Савельева Галина Михайловна.

В ходе проведения проверки установлено:

1. В дошкольном учреждении МКДОУ «Детский сад № 5 «Яблочко» села Новозаведенного», имеется программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период 2018-2022 гг., утверждённая 30.11.2018 заведующим МКДОУ «Детский сад №5 «Яблочко» села Новозаведенного» - Савельевой Галиной Михайловной.
2. Здание и сооружение дошкольного учреждения МКДОУ «Детский сад №5 «Яблочко» села Новозаведенного» оснащены приборами учёта используемых энергетических ресурсов в полном объеме.

Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не проверялось.

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора): не проверялось.

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора) внесена.

 О.Ю.Нестеренко

 Г.М. Савельева

Подпись лица, проводившего проверку:

государственный инспектор  
государственного  
межрегионального отдела  
энергетического надзора



О.Ю.Нестеренко

Прилагаемые к акту документы:

1. Распоряжение о проведении плановой выездной проверки № 5081-Р-ПЛ-А/1.7 от 17.09.2019.

С актом проверки ознакомлен(а):

Заведующий МКДОУ  
«Детский сад №5  
«Яблочко» села Новозаведенного





Г.М. Савельева

07.10.2019

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_